



ATEST HIGIENICZNY

B-BK-60212-0517/20

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAL

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH – NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

Wyrób / product: **Wentylacja decentralna: VENTO ECO/ECO2 A50-4 Pro;
VENTO Expert DUO A30-1 Pro; VENTO Expert DUO A30-1 W V.2;
VENTO Expert A50-1 Pro; VENTO Expert A50-1 W V.2;
VENTO Expert A100-1 W V.2; wydajność 8 - 108 m3/h**

Zawierający / containing: **ABS, wymiennik ceramiczny i inne składniki wg dokumentacji producenta**

Przeznaczony do / destined: **systemów wentylacyjnych w budynkach mieszkalnych, w budynkach użyteczności publicznej m.in. w obiektach podmiotów wykonujących działalność leczniczą, usługowo-handlowych, oświatowych**

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków
/ the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Zastosowanie i wykonanie wyrobów, w tym rodzaj wymienników ciepła, musi być zgodne z przepisami dot. obiektu, w którym są one montowane oraz z aktualnym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa ws warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zastosowanie w obiektach podmiotów wykonujących działalność leczniczą z wyłączeniem pomieszczeń o podwyższonych wymaganiach higienicznych. Atest nie obejmuje wymiennych filtrów powietrza innych niż dostarczane przez producenta. Montaż i eksploatacja zgodnie z zaleceniami producenta.

Atest higieniczny nie dot. parametrów technicznych, walorów użytkowych i oceny właściwości alergizujących wyrobu

/ Hygienic certificate does not apply to technical parameters, utility value and allergenic properties of the product

Wytwórca / producer:

BLAUBERG VENTILATOREN GMBH
81379 Monachium
Aidenbachstrasse 52, Niemcy

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

VENTS GROUP Sp. z o.o.
64-320 Niepruszewo
ul. Brzozowa 8



Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2026.02.05 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2026.02.05 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 5 lutego 2021

The date of issue of the certificate: 5th February 2021

Kierownik
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego
Środowiska

z up. Gąborska
dr hab. Jolanta Sołecka, prof. NIZP-PZH